



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	MSW Moselstahlwerk GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Eltzstraße 65, 54293 Trier		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	2.3.a – Warmwalzen mit einer Leistung von mehr als 20 t Rohstahl pro Stunde		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 3.6.1.1	<input type="checkbox"/> DepV Klasse	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Warmwalzwerk		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
Postanschrift	Deworastraße 8, 54290 Trier

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.08.2019
Datum Bericht	29.08.2019



Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen
<input type="checkbox"/> Abfall	
<input type="checkbox"/> Abwasser	
<input type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Anlagenteile: Verdunstungskühlanlagen

Beteiligte Behörden	<input type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 22 VAwS <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen ²	Maßnahmen
- Überschreitung Maßnahmenwert (Anlage 1 der 42. BImSchV) einer Verdunstungskühlanlage	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können